



Konformitätsbescheinigung

Antragsteller: **GRÜN Spezialmaschinenfabrik GmbH**
Siegener Str. 81-83

D-57234 Wilnsdorf - Niederdielfen

Produkt: **Anschlagpunkt** nach EN 795 A

Modell: **EAP GRÜN "SDW-4"**

Diese Konformitätsbescheinigung bestätigt die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes Mit den grundlegenden Anforderungen nach DIN EN 795 aufgrund einer freiwilligen Prüfung. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung überlassene Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation.

Kenndaten:

Das Anschlagssystem Anschlagpunkt **EAP GRÜN „SDW-4“** nach EN 795 A wird für die Verwendung auf Holz-Sandwich-Dachelement, Holzquerschnitt des Trägerholzes ohne Deckplatte min. 60 mm x 100 mm, Deckenplattenstärke min. 15 mm, hergestellt; Das System ist durch technische Zeichnungen und die Aufbau- und Verwendungsanleitung beschrieben.

-zur Verwendung mit 3 Personen

-zur Verwendung als EN 795A-Anker;

-Edelstahlstange max 477 mm mit Schraube M16 mm mit Anschlagöse auf Edelstahl-Grundplatte 320 mm x 290 mm geschweißt;

-Anschlagöse aus Edelstahl 5 mm dick, abgewinkelt; 78 mm x 60 mm x 46 mm;

Ösen-Ø 40 mm; zwischen zwei M16er Muttern; obere Mutter selbstsichernd;


-Befestigungsschrauben: 4 x original Holzbauschrauben Ø8,0 x 120 mm und 4 x original Holzbauschrauben Ø6,0 x 50 mm, Grundplatten-Bohrbild;

-Markierung: an Anschlagöse: Hersteller, Typ, Seriennummer; DIN EN 795-A: 1996; 3 Personen max.; „Gebrauchsanweisung beachten“-Logo;

-Artikelnummer: 4959 00 00;



Product Service



Berichtsnummer.: 71374646/5

Datum, 2011-06-07

Seite 2 von 2